



Shitsuke s.r.l.
Laboratorio de ensayos.

Informe de ensayo

Nº: 2208-247-008-2113

Base: VAR

F.U.R.: 2004-Ago-20

Revisión: 00

Página: 4 de 5

Lista de verificaciones técnicas solicitada por el certificador actuante de acuerdo a la norma: IRAM 2444: 1982.

Capitulo	Requisitos	Observación	Veredicto
7 - ENSAYOS PARA LA PRIMERA CIFRA CARACTERÍSTICA			
7.4	Ensayo de cifra 4 con alambre de 1,0 mm de diámetro con una fuerza de 1 N.		PA
8 - ENSAYOS PARA LA SEGUNDA CIFRA CARACTERÍSTICA			
8.3	Protegido contra lluvia de agua.	a) Tubo oscilante a 60°	PA
		b) Rociador con escudo	NA

Nota: El producto es provisto limpio y nuevo, y no posee instrucciones de montaje.

Los ensayos se realizaron con el conductor suministrado incluido, y al no poseer instrucciones de montaje se lo ensayó en la posición indicada en las imágenes constructivas.

RECOMENDACIONES AL CERTIFICADOR ACTUANTE

No se efectúan recomendaciones al certificador actuante.

